

Prezes  
„Olmedica” w Olecku Sp. z o.o.  
19-400 Olecko  
ul. Gołdapska 1

Znak: HK.4020.1.24.2016

## DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.), art. 104 § 1 i art. 162 § 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 23 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.), § 17 ust. 1 pkt 1 oraz załącznika nr 3 A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz.1989) po przeanalizowaniu sprawozdań z badań jakości wody z instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej szpitala „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. przy ul. Gołdapskiej 1, pobranej w dniu 01.10.2016 r., tj.:

nr LBŚiŻ/1031 z /2016 z dnia 04.10.2016

nr LBŚiŻ/1032 z/2016 z dnia 04.10.2016

nr LBŚiŻ/1033 z/2016 z dnia 04.10.2016

nr LBŚiŻ/1034 z/2016 z dnia 04.10.2016

nr LBŚiŻ/1035 z/2016 z dnia 04.10.2016

nr LBŚiŻ/1036 z/2016 z dnia 04.10.2016

nr LBŚiŻ/1037 z/2016 z dnia 04.10.2016

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku**

**s t w i e r d z a**

1. **przydatność wody do spożycia przez ludzi** z instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej szpitala „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. przy ul. Gołdapskiej 1 w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych;
2. **wygaśnięcie** decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku z dnia 30.09.2016 r. znak HK.4020.1.24.2016.

## Uzasadnienie

Decyzją z dnia 30.09.2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku nakazał doprowadzenie wody do odpowiedniej jakości pod względem mikrobiologicznym w związku z wystąpieniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego (zanieczyszczenie bakteriami grupy coli) w instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej szpitala „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. przy ul. Gołdapskiej 1.

Woda pobrana w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 01.10.2016 r., zbadana w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku w zakresie analizowanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 3 A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz.1989). W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku stwierdza przydatność wody do spożycia z instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej szpitala „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. przy ul. Gołdapskiej 1

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), organ administracji państwowej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych sprawozdań z badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 13.



Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Olecku  
mgr inż. Anna Ciszewska

### Do wiadomości:

1. Starosta Olecki;
2. Burmistrz Olecka;
3. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny;
4. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego;
5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku;
6. a/a.