

Sp z o.o.

18306

URZĄD MIEJSKI W OLECKU

W P Ł Y N Ę Ł O

Dnia2015-12-30.....20.....

ilość zał. podpisał

A. Ostrowski
30.12.2015

[Handwritten signature]
b1
[Handwritten signature]

Białystok, 22.12.2015r.

Urząd Miejski w Olecku

Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania

Plac Wolności 3

19-400 Olecko

Dotyczy projektu:

OŚWIETLENIE ULICZNE W MIEJSCOWOŚCI SEDRANKI GMINA OLECKO

Wyrażam zgodę na zamianę zaprojektowanej oprawy oświetleniowej sodowej o mocy 100 W (AMBAR 2) na oprawę oświetleniową LED o mocy 38 W wyposażone w 24 LED o następującej charakterystyce oprawy:

- minimalny strumień świetlny 5100 mA
- szczelność komory optycznej – IP 66
- szczelność komory osprzętu – IP 66
- odporność na uderzenia (szkło) – IK08
- obudowa – odlew aluminium

(np. SCHREDER TECEO1 24 LEDS 500mA 38W 5136 NW 354972 lub równoważna)

Obliczenia sprawdzające w załączeniu.

[Handwritten signature]
mgr inż. Elektryk Tomasz Surowiec
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń nr PDY/0074/POOE/07
spec. instalacyjny w zakresie sieci
instalacji i urządzeń elektrycznych

