

# BURMISTRZ OLECKA

Plac Wolności 3

19-400 Olecko

Olecko 3 lipca 2018r

BI.271.14.1.2018

wg rozdzielnika

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych**

Dotyczy: BI.271.14.2018. Przebudowa drogi gminnej nr 141048N Dziegiele Oleckie – Świdry – I etap ogłoszonego w BZP nr 577972-N-2018 z dnia 2018-06-22 r

Wobec zapytania Wykonawcy z dnia 29.06.2018 r stosownie do art. 38 ust. 1, 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zmianami) informuję i odpowiadam:

Pytanie nr 1

Zamawiający nie zamieścił Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, prosimy o ich zamieszczenie.

Odpowiedz nr 1

Zamawiający nie posiada Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

Pytanie nr 2

Zamawiający nie zamieścił projektu, prosimy o jego zamieszczenie.

Odpowiedz nr 2

Zamawiający nie posiada aktualnego projektu budowlanego.

Pytanie nr 3

W pozycji 5 i 10 przedmiaru prosimy o podanie rodzaju kruszywa – zawartości procentowej kruszywa łamanego oraz uziarnienia.

Odpowiedz nr 3

Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm z zawartością 50% ziaren łamanych.

Pytanie nr 4

W pozycji 7 przedmiaru robót prosimy o podanie rodzaju asfaltu oraz kategorii ruchu.

Odpowiedz nr 4

Rodzaj asfaltu – warstwa ścieralna z AC 11S 50/70. Kategoria ruchu KR 1.

Pytanie nr 5

W pozycji 3 przedmiaru robót prosimy o uściślenie obmiaru oraz jednostki .

Odpowiedz nr 5

W pozycji 3 przedmiaru robót powinno być 620,4 m<sup>3</sup>.

Otrzymują:

1. Wg rozdzielnika archiwalnego.
2. A/a

BURMISTRZ  
*Wacław Oiszewski*