

[illegible]

1. Rozdzielnicę wykonać jako wnekową z drzwiami zamykanymi na klucz w stopniu ochrony IP(K) 4x(8)
2. W rozdzielnicy należy uwzględnić 20 % zapas wolnego miejsca.
3. Rozdzielnicę wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi z zastosowaniem materiałów posiadających certyfikat znaku budowlanego "B" lub CE.
4. Przewody do rozdzielnicy należy wprowadzać z zastosowaniem odpowiednich dławików kablowych.
5. Przed przystąpieniem do realizacji projektu Kierownik Robót Elektrycznych zobowiązany jest do ustalenia z Inwestorem ostatecznej lokalizacji zaprojektowanych urządzeń. Dobór przewodów i zabezpieczeń powinien być zgodny z DTR urządzeń. Montaż i uruchomienie urządzeń do wybranych technologii należy zlecić profesjonalnym firmom z wymaganymi uprawnieniami.

Jednostka projektowa:	USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE PIOTR JASIUKIEWICZ			Nr rys.
Nazwa obiektu:	DOSTOSOWANIE GMINNEGO LOKALU USŁUGOWEGO DO POTRZEB DZIENNEGO DOMU "SENIOR+"			E3
Adres:	ul. Parkowa 7, 19-400 Olecko, dz. geod. nr 89/2			
Nazwa rysunku:	WIDOK I WYPOSAŻENIE ROZDZIELNICY RG			SKALA 1:5
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	
Projektant:	Wojciech Łapucki	SUW 87/94		
				Data: 03.2019 r.