RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:75



UWAGI:

1. Instalacje elektryczne wykonać przewodem kabelkowym typu YDYżo w tynku.
2. Wysokość instalowania wyłączników - 1,4 m od podłogi.
3. W pomieszczeniach wc i łazienek stosować osprzęt bryzgoszczelny.

ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAWCĘ DO ŚCISŁEGO PRZESTRZEGANIA W CZASIE REALIZACJI BUDOWY OBOWIĄZUJĄCYCH NORM BUDOWLANYCH, WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONYWANIA ROBÓT, ORAZ WARUNKÓW BHP, DOTYCZĄCYCH WSZYSTKICH PRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM ROZWIĄZAŃ I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH POSIADAJĄCYCH ATEST I NIE EMITUJĄCYCH SUBSTANCJI SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA.

LEGENDA:

- **RG** Rozdzielnica główna
- – gniazdo instalacyjne 230 V
- – gniazdo instalacyjne podwójne 230 V
- – gniazdo 230 V IP-44
- – gniazdo podwójne 230 V IP-44
- RT1 – przycisk oddymiania PO-63
- – przewód kabelkowy YDYżo 5x2,5 mm²
- – przewód kabelkowy YDYżo 3x2,5 mm²
- – przewód kabelkowy YDYżo 3x1,5 mm²
- – przewód HDGs 3x1,5 mm²
- – przewód YnTKSY *4x2x0,8 mm²*

- **System ochrony od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S**

Jednostka projektowa:	USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE PIOTR JASIUKIEWICZ			Nr rys.
Nazwa obiektu:	DOSTOSOWANIE GMINNEGO LOKALU USŁUGOWEGO DO POTRZEB DZIENNEGO DOMU "SENIOR+"			E4
Adres:	ul. Parkowa 7, 19-400 Olecko, dz. geod. nr 89/2			
Nazwa rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA ZASILANIA WETYLACJI, ODDYMIANIA ORAZ GNIAZD WTYKOWYCH 230 V			SKALA 1:75
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	
Projektant:	Wojciech Łapucki	SUW 87/94		Data: 03.2019 r.