



G.1	ochronnik	G.1	Gniazdo 230V g24	G.1	Gniazdo 230V g25	G.1	Gniazdo 230V g26	G.1	Oświetlenie b118,119,119A, 119B,119C,119D	G.1	Oświetlenie b121,133,123, b124,125,126	G.1	Przycisk św. a6	G.1	Oświetlenie a6	G.1	Przycisk św. a7	G.1	Oświetlenie a7	G.1	Przycisk św. a8	G.1	Oświetlenie a8	G.1	Przycisk św. a9	G.1	Oświetlenie a9	G.1	Oświetlenie awaryjne
-----	-----------	-----	---------------------	-----	---------------------	-----	---------------------	-----	---	-----	--	-----	--------------------	-----	-------------------	-----	--------------------	-----	-------------------	-----	--------------------	-----	-------------------	-----	--------------------	-----	-------------------	-----	-------------------------

OBIEKT	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi KRASNAŁ w Olecku				
ADRES	19-400 Olecko ul. Zielona 1				
INWESTOR	Gmina Olecko, 19-400 Olecko Plac Wolności 3				
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNI R-PWCW				
Opr. 10.2016	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Nr rys.	Arkusz
Autor projektu					
Sprawdzający				12E	

UKŁAD PRACY SIECI TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S wg PN-IEC 60364-4-41:2000