



G.1	ochronnik	G.1	Gniazdo 230V g24	G.1	Gniazdo 230V g25	G.1	Gniazdo 230V g26	G.1	Oświetlenie b118,119,119A, 119B,119C,119D	G.1	Oświetlenie b121,133,123, b124,125,126	G.1	Przycisk św. a6	G.1	Oświetlenie a6	G.1	Przycisk św. a7	G.1	Oświetlenie a7	G.1	Przycisk św. a8	G.1	Oświetlenie a8	G.1	Przycisk św. a9	G.1	Oświetlenie a9	G.1	Oświetlenie awaryjne
-----	-----------	-----	---------------------	-----	---------------------	-----	---------------------	-----	---	-----	--	-----	--------------------	-----	-------------------	-----	--------------------	-----	-------------------	-----	--------------------	-----	-------------------	-----	--------------------	-----	-------------------	-----	-------------------------

53 anet S

UKŁAD PRACY SIECI TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S wg PN-IEC 60364-4-41:2000

ELMAR Marcin Łapucki 19-400 Olecko, ul. Grunwaldzka 6, tel. 87 610 00 66					
OBIEKT	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi KRASNAŁ w Olecku				
ADRES	19-400 Olecko ul. Zielona 1				
INWESTOR	Gmina Olecko, 19-400 Olecko Plac Wolności 3				
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNI R-PWCW				
Opr. 10.2016	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Nr rys.	Arkusz
Autor projektu	Wojciech Łapucki	SUW 87/94		12E	
Sprawdzający	Eugeniusz Kowalczyk	SUW 31/89			