STRYCH

CV22/060/080
1200W n3.0
PEX ø16
1200W

CV22/060/080
1200W n3.0
PEX ø16
1200W

CV22/060/080
1200W n3.0
PEX ø16
1200W

101
+20'

PEX ø16
2140W

PEX ø16
1070W

PEX ø20
3210W

102
+20'

CV11/060/090
900W n3.0
PEX ø16
900W

CV11/060/090
900W n3.0
PEX ø16
900W

PEX ø16
1800W

103
+20'

CV11/060/070
650W n2.0
PEX ø16
650W

PEX ø16
2450W

CV11/060/040
400W n0.9
PEX ø16
400W

PEX ø16
2850

PEX ø16
2328W

PEX ø16
814W

CV11/060/080
814W n2.0

PEX ø25
9188W

PEX ø16
800W

PEX ø20
4010W

PEX ø20
5178W

104
+16'

PEX ø16
600W

CV11/060/060
600W n1.5

106
+20'

PEX ø16
200W

CV11/060/040
200W n0.25

105
+20'

PEX ø16
1514W

CV11/060/040
300W n1.0
PEX ø16
300W

107
+20'

CV11/060/040
200W n1.0
PEX ø16
200W

108
+16'

109
+20'

PEX ø16
1214W

PEX ø16
1014W

PEX ø16
200W

CV11/060/040
200W n0.25

PEX ø16
814W

CV11/060/080
814W n2.0

11 x 16 x 30

11 x 16 x 30

11 x 16 x 30

11 x 16 x 30

NAZWA I ADRES OBIEKTU	JEDNOSTKA PROJEKTOWA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OLECKU OLECKO ULICZELONA 1 DZIAŁKA NR 1626	B U D O W N I C T W O Leszek Paukszt 19-400 Olecko ul.Goldapska 22
DATA OPRACOWANIA 28.10.2016	SKALA 1 :100
NAZWA RYSUNKU **INSTALACJA CO. RZUT I PIĘTRA. POZIOM. +3.50**	NR RYSUNKU 4
BRANŻA **SANITARNA**	IMIĘ I NAZWISKO projektant: ANDRZEJ URBANOWICZ współpraca: JUSTYNA STANKIEWICZ sprawdzający: DOROTA BAŻYLEWICZ
	NR UPRAWNIEŃ SUW-1/96
	PODPIS
	PDL/0075/PWOS/05