

ZSLiZ
Węzeł grupowy
Komora 4
parametry: 80/60

2x
dn100/200
L = 116,1mb

2x dn65/140
L = 3,2mb

2x dn80/160
L = 35,8mb

Gołdapska 25
Qco - 68kW
Qewu - 44kW

2x dn50/125
L = 19,4mb

Wiejska 6b
Qco - 68kW

Komora 5

2x dn50/125
L = 10,3mb

Wiejska 12
Qco - 64kW

2x dn50/125
L = 50,1mb

Wiejska 8
Qco - 25kW

2x dn65/140
L = 62,4mb

Wiejska 6
Qco - 40kW

Wiejska 4
Qco - 29kW

Gołdapska 23
Qco - 171kW

2x dn32/110
L = 1,5mb

2x dn32/110
L = 3,2mb

2x dn32/110
L = 24,2mb

2x dn65/140
L = 33,3mb

Legenda:
- sieci do wymiany
- przyłącza do wymiany