



TABEX
param. węzła:
co zima - 80/60
cwu zima - 65/45

Budynek 1 - nagrzewnice
Volcano x2
Qco - 105kW

Gołdapska 18b
Qco - 2120kW - obl
Qcwu - 28,3kW - obl
Qcwumax - 84,8kW - obl

Gołdapska 22
Qco - 60kW

Budynek 2 - nagrzewnice
Volcano x3
Qco - 165kW

Gołdapska 18a - DOM DZIECKA
Qco - 105kW

Gołdapska 20
Qco - 15,1kW
jednorodzinny

2x dn65/140
L = 1,9mb
2x dn32/110
L = 16,4mb

2x dn150/250
L = 24,8mb

Komora 2

Parkowa 7
Qco - 38,6kW
2-39/3

Gołdapska 18
Qco - 300kW
Qcwu - 50kW

2x dn125/225
L = ok. 98,4mb

Komora 3

WYKONANE
Parkowa 1
2x80/160
L = ok. 14,0mb

Gołdapska 16
Qco - 288kW
Qcwu - 95kW

Parkowa 1
Qco - 163kW
Qcwu - 80kW

Legenda:

- rurociagi do wymiany