

Działając na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., z późn. zm.), Burmistrz Olecka przekazuje do publicznej wiadomości informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Gordejki Małe.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku  
19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 13  
tel. 0-87/520-30-55 ; fax: 875202065;  
e-mali: psse\_olecko@visacom.pl

17823/16

URZĄD MIEJSKI W OLECKU  
WPEŁNYŁO

Strona 1/ liczba stron 1

Olecko, 29.11.2016 r.

Dnia 01 GRU 2016 20 g 45 f.  
ilość zdj. .... podpis .....

Prezes  
Spółdzielni Mieszkaniowej „DMR”  
19-400 Olecko, ul. Goldapska 18 b

HK.4024.31.2016

Ocena jakości wody  
wodociągu Gordejki Małe

GKO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 i 2, § 17 ust. 1, pkt 3 i 19, ust.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) oraz w oparciu o art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu sprawozdań z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej/urzędowej z wodociągu Gordejki Małe, nadzorowanego przez Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „DMR”, tj.:

- SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 371498/16/SOK z dnia 17.11.2016 r.,
- SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 371497/16/SOK z dnia 17.11.2016 r.,

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gordejki Małe zarządzanego przez Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „DMR”, 19-400 Olecko, ul. Goldapska 18 b.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku w oparciu o działania, wg ustalonego harmonogramu i kontrolę wewnętrzną jakości wody do spożycia przez ludzi, prowadzoną przez Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „DMR” stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie i dla okresu, w którym była opracowywana, **nie odpowiada** wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz.1989) w zakresie ponadnormatywnej zawartości żelaza, manganu i mętności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Olecku  
Katarzyna Drużba-Sutkowska

Otrzymują

1. Burmistrz Olecka, 19-400 Olecko, Pl. Wolności 3
2. Starosta Olecki, 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32
3. a/a

\* niepotrzebne skreślić

Z up. Burmistrza  
Sławomir Białowski  
Kierownik Wydziału  
Gospodarki Komunalnej i Ochrony  
Środowiska