



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku
19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 13
tel. (87)520-30-55 ; fax: (87)5202065;
e-mali: psse.olecko@sanepid.olsztyn.pl

13621

Strona 1/ liczba stron 1

Olecko, dn. 16.01.2017 r.

UKŁAD MIEJSKI W OLECKU
W PŁYNEKO
19 STY 2017
Dnia 20.....
Ilość zał. podpis

Prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej „DMR”
19-400 Olecko, ul. Gołdapska 18 B

HK.4024.1.2017

Ocena jakości wody wodociągu Gordejki Małe

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 i 2, § 17 ust. 1, pkt 3 i 19, ust.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) oraz w oparciu o art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) oraz po otrzymaniu dnia 16.01.2017 r. i rozpatrzeniu sprawozdań z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej dnia 10.01.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej/urzędowej* po działaniach naprawczych z wodociągu Gordejki Małe, nadzorowanego przez Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „DMR”, tj.:

- SPRAWOZDANIE Z BADAŃ LBEŚiŻ/5/2017/wps/ibn/2813PPPW0040 z dnia 13.01.2017 r.,
- SPRAWOZDANIE Z BADAŃ LBEŚiŻ/6/2017/wps/ibn/2813PPPW0042 z dnia 13.01.2017 r

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gordejki Małe

zarządzanego przez Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „DMR”, 19-400 Olecko, ul. Gołdapska 18 B.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku w oparciu o działania, wg ustalonego harmonogramu i kontrolę wewnętrzną jakości wody do spożycia przez ludzi, prowadzoną przez Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „DMR” stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie i dla okresu, w którym była opracowywana, **nie odpowiada** wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz.1989) w zakresie ponadnormatywnej zawartości manganu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Olecku
Katarzyna Dryl-Nerkowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Olecka, 19-400 Olecko, Pl. Wolności 3
2. Starosta Olecki, 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32
3. a/a.

* niepotrzebne skreślić