

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Inwestora – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na *budowie rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków bytowo-gospodarczych, na odcinku Szczecinki – Dąbrowskie Osada – Olecko, gmina Olecko.*

UZASADNIENIE

W dniu 18.08.2021 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek złożony przez inwestora – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 cytowanego rozporządzenia kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków bytowo-gospodarczych na odcinku Szczecinki – Dąbrowskie Osada – Olecko, gm. Olecko. Inwestycja spowoduje wykonanie systemu ciągłego odbioru ścieków i tłoczenie ich do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Olecku oraz oczyszczanie w miejskiej oczyszczalni ścieków w Olecku.

Kanalizacja sanitarna obsługiwać będzie mieszkańców miejscowości Szczecinki i Dąbrowskie Osada. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w terenie wiejskiej zabudowy mieszkaniowej i równoległe do istniejącej sieci dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. W wyniku realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie dotychczasowe przeznaczenie działek. Nie przewiduje się wycinki drzew. Trasę sieci i przyłączy przewiduje się poprowadzić i wybudować w taki sposób, aby zachować normatywne odległości od systemów korzeniowych istniejącego drzewostanu.

W ramach inwestycji przewiduje się:

- budowę przyłączy grawitacyjnej, rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy DN160 o łącznej długości ok. 700 m;
- budowę grawitacyjnej, rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z rur DN200 o łącznej długości ok. 1750 m;
- budowę tłocznej, rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy DN50, DN63, DN90, DN110 o łącznej długości ok. 6600 m;
- budowę ok. 4 przepompowni ścieków gospodarczo-bytowych o średnicy od DN2000 do DN3000 i głębokości ok. 4,5 m wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, dojazdami technicznymi

i ogrodzeniami.

W dniu 07.09.2021 r. Burmistrz Olecka zwrócił się z pismem GKO.6220.17.2021 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla w/w inwestycji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną ZNS.9022.5.24.2021 z dnia 15.09.2021 r. stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 20.09.2021 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek o uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami. Pismem GKO.6220.17.2021 z dnia 23.09.2021 r. Burmistrz Olecka zwrócił się ponownie do organów opiniujących (RDOŚ w Olsztynie, PPIS w Olecku, Zarząd Zlewni w Augustowie) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem WOOŚ.4220.559.2021.MG z dnia 23.09.2021 r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie opinią BI.ZZŚ.1.4360.314.2021.AN z dnia 22.09.2021 r. uznało, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Pismem GKO.6220.17.2021 z dnia 30.09.2021 r. Burmistrz Olecka zwrócił się do Zarządu Zlewni w Augustowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o ponowne wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu lub o podtrzymanie stanowisk zawartych w opiniach znak: BI.ZZŚ.1.4360.314.2021.AN z dnia 22.09.2021 r. oraz WOOŚ.4220.559.2021.MG z dnia 23.09.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku pismem znak: ZNS.9022.5.26.2021 z dnia 04.10.2021 r. podtrzymał swoje stanowisko zawarte w opinii znak: ZNS.9022.5.24.2021 z dnia 15.09.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak: WOOŚ.4220.559.2021.MG.1 z dnia 07.10.2021 r. podtrzymał stanowisko zawarte w opinii znak: WOOŚ.4220.559.2021.MG z dnia 23.09.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie opinią znak: BI.ZZŚ.1.4360.314.2021.AN z dnia 05.10.2021 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie oraz po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy, a w szczególności rodzaju, usytuowania i skali możliwego oddziaływania stwierdza się, że planowana do realizacji inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Do wykonania kanalizacji sanitarnej stosowane będą wykopy wąsko i szerokoprzestrzenne – liniowe oraz metody bezwykopowe (przeciski, przewiertki sterowane). Roboty planuje się głównie przy pasie istniejących dróg, zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej oraz przez tereny leśne. Baza materiałowo-sprzętowa zlokalizowana zostanie na oczyszczalni ścieków w Olecku, gdzie zostanie wydzielone miejsce do składowania, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią okresowe uciążliwości związane z prowadzonymi robotami – hałas oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza. Związane one będą z pracującymi maszynami. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza prace będą prowadzone z wykorzystaniem sprawnych oraz w dobrym stanie technicznym urządzeń, maszyn i pojazdów. W cel ograniczenia hałasu wytwarzanego przez pracujące maszyny, prace budowlane prowadzone będą w godzinach 6:00 – 22:00. Uciążliwości związane z budową kanalizacji będą miały charakter krótkotrwały, przejściowy i ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Zaplecze budowy, miejsce postoju maszyn i pojazdów zostanie zlokalizowane na działce będącą własnością Inwestora. Tankowanie pojazdów odbywać się będzie na stacjach benzynowych,

natomiast ich serwisowanie w warsztatach samochodowych. Z etapem budowy wiąże się powstawanie ścieków bytowych pochodzących z sanitariatów dla pracowników. Będą one gromadzone w przenośnych zbiornikach bezodpływowych i wywożone do oczyszczalni ścieków nie powodując w ten sposób zagrożenia dla środowiska wodnego.

W związku z realizacją zadania przewiduje się wykorzystywanie wody do płukania sieci kanalizacyjnej, której ilość szacowana jest na ok. 80 m³. Do pracy pojazdów i maszyn budowlanych wykorzystywane będzie paliwo, tj. benzyna, olej napędowy.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z powstawaniem odpadów budowlanych oraz związanych z bytowaniem pracowników. Będą one gromadzone selektywnie w przenośnych pojemnikach, a następnie przekazywane odbiorcom posiadającym zezwolenie na ich odbiór. Grunt z wykopów w całości zostanie wykorzystany do zasypania wykopów. Ewentualny nadmiar zostanie wywieziony i składowany na terenie należącym do Inwestora, a następnie wykorzystany do wyrównania terenów w czasie prowadzonych napraw sieci wodociągowych.

Po zakończeniu robót teren budowy zostanie przywrócony do stanu poprzedniego i będzie wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Na etapie eksploatacji sieci kanalizacyjnej nie przewiduje się emisji hałasu pracujących sieci oraz uwalniania związków negatywnie wpływających na powietrze, wodę i glebę. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiększenie wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911).

Po zrealizowaniu inwestycji wzrośnie liczba odprowadzanych ścieków, związana z podłączeniem do sieci wszystkich mieszkańców. Jednocześnie zmniejszy się liczba niekontrolowanych zrzutów ścieków przez mieszkańców do cieków wodnych, a także istniejące obecnie bezodpływowe zbiorniki na nieczystości zostaną wyłączone z eksploatacji, co wpłynie na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Zostanie wyeliminowany uciążliwy transport ścieków i osadów ściekowych powstających w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Miejsce lokalizacji inwestycji znajduje się częściowo w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich, wyznaczonego Rozporządzeniem Nr 139 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2008 r. Nr 178, poz. 2621). Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) na terenie obszaru chronionego krajobrazu obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednakże w przypadku przedmiotowej inwestycji zastosowanie ma odstępstwo od ww. zakazu wymienione w art. 24 ust. 2 pkt 3, zgodnie z którym zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. Z uwagi na fakt, że budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowi inwestycję celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.), zachodzą przesłanki do zastosowania odstępstwa od ww. zakazu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

W miejscu planowanej inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania występują korytarze ekologiczne o nazwach: Puszcza Augustowska-Puszcza Borecka KPn-4B oraz Dolina Rospudy KPn-4B. Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową, wykonywaną jednorazowymi odcinkami o długości nie większej niż 200 m, na bieżąco zasypywanymi. Kanalizacja sanitarna jest urządzeniem podziemnym i nie stanowi przeszkody w migracji zwierząt.

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łągowych oraz ujściach rzek, strefach ochronnych ujęć wód oraz obszarach chronionych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz istniejący sposób zagospodarowania terenów sąsiednich nie przewiduje się możliwości kumulowania oddziaływań, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe. Ponadto, z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań).

Wszystkie strony biorące udział w postępowaniu zostały powiadomione o wszczęciu postępowania poprzez obwieszczenie Burmistrza Olecka z dnia 07.09.2021 r. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, sołectwa Szczecinki, sołectwa Dąbrowskie Osada, sołectwa Dąbrowskie, sołectwa Możne oraz na stronie BIP Urzędu. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, w ramach którego planowana do realizacji inwestycja uzyskała opinie wymaganych prawem organów, uwzględniając wniosek strony, w oparciu o wskazane na wstępie przepisy postanowiono o nieprzeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Z up. Burmistrza
Przemysław Drozd
Kierownik Wydziału Gospodarki
Komunikacji i Transportu
Kamień Pomorski, ul. Słowackiego 1

Załączniki:

- 1.Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

- 1.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tunelowa 17, 19-400 Olecko
- 2.Pozostałe strony postępowania- obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
- 3.A/a

Do wiadomości:

- 1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska- poprzez ePUAP
- 2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny- poprzez ePUAP
- 3.Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Augustowie
ul. 29 Listopada, 16-300 Augustów

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości około 9050 m wraz z przyłączami i pompowniami ścieków bytowo-gospodarczych.

Zakres planowanego przedsięwzięcia przewiduje:

- budowę przyłączy grawitacyjnej, rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z rur DN160 o łącznej długości około 700 mb;
- budowę grawitacyjnej, rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z rur DN200 o łącznej długości około 1750 mb;
- budowę tłocznej, rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy DN50, DN63, DN90, DN110 o łącznej długości około 6600 mb;
- budowę czterech przepompowni ścieków bytowo-gospodarczych o średnicy od DN2000 do DN3000 i głębokości około 4,5 m wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, dojazdami technicznymi i ogrodzeniami.

Kanalizacja sanitarna obsługiwać będzie mieszkańców miejscowości Szczecinki i Dąbrowskie Osada. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w terenie wiejskiej zabudowy mieszkaniowej i równoległe do istniejącej sieci dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. W wyniku realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie dotychczasowe przeznaczenie działek. Nie przewiduje się wycinki drzew. Trasę sieci i przyłączy przewiduje się poprowadzić i wybudować w taki sposób, aby zachować normatywne odległości od systemów korzeniowych istniejącego drzewostanu.

Z up. Burmistrza
Przemysław Drozd
Kierownik Wydziału Gospodarki
Komunalną i Środowiska

